Министерство Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Челябинской области
(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Пушкина, 68, г. Челябинск, 454091. тел. (8351) 263-41-41 (351)239-70-45,
факс (351)264-78-57, *E-mail: gpn@blaze.uu.ru.*
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности № 15
(наименование органа государственного надзора)

с. Агаповка, ул. Октябрьская, 47 «А», т./ф. (35140) 2-12-39, E-mail: ond15_Agapovka@mail.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 165 / 1 / 1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному дошкольному образовательному учреждению детский сад «Дюймовочка» п. Приморский
Законному представителю юридического лица –***заведующий МДОУ детский сад «Дюймовочка» Хухлаевой Марине Владимировне***
(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т. п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора
Отдела надзорной деятельности № 15 по пожарному надзору № **165**
(наименование органа ГПН)

от « **02** » **октября 2015 г.,** ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с **11** ч. **00** мин. « **07** » **октября 2015** г. по **13** ч **40** мин. « **26** » **октября 2015** г.

проведена ***внеплановая, выездная*** проверка *инспектором - государственным инспектором Отдела надзорной деятельности № 15 по пожарному надзору Тыриной Инной Алексеевной Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад «Дюймовочка» п. Приморский, далее МДОУ детский сад «Дюймовочка» п. Приморский, расположенного по адресу:* ***Челябинская область, Агаповский район, п.Приморский, ул.Клубная,15***
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *заведующий МДОУ детский сад «Дюймовочка» Хухлаевой Мариной Владимировной*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1.	*Обеспечить дублирование сигналов и извещение о пожаре, передаваемое в подразделение пожарной охраны по выделенному в установленном порядке радиоканалу или другим линиям связи в автономном режиме без участия персонала объекта и любых организаций,(или) транслирующих эти сигналы.*	*Осн.: - п. 7 ст. 83 ФЗ-123 от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 п. 14.4; ППР в РФ от 25.04.2012 п.61*	*10.08.2016 г.*	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Настоящее предписание может быть обжаловано начальнику ОНД №15 УНДиПР Главного управления МЧС России по Челябинской области Баранову К.Е. по адресу: Челябинская область, с. Агаповка, ул. Октябрьская, 47 «А» в течение 15 дней с момента его вынесения должностным лицом. В случае пропуска указанного срока по ходатайству лица, подающего жалобу, срок может быть восстановлен руководителем органа, в котором рассматривается жалоба (в порядке Приказа МЧС РФ № 375 от 28.06.2012 года).

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственность в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор–государственный инспектор
ОНД № 15по пожарному надзору Тырина И.А.
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору) (подпись)

«*26*» ***октября*** 20 *15* г. М.Л.П.*

Предписание для исполнения получил:

(подпись) ***Заведующая МДОУ детский сад «Дюймовочка» Хухлаева М.В.***
(должность, фамилия, инициалы)

«26» 10 20 15 г.

* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Копия предписания направлена _____
(дата, N почтового отделения и N заказного письма)

Единый телефон «Доверия» ГУ МЧС России по Челябинской области 8 (351) 239-99-99
Телефон «Доверия» Уральского Регионального Центра 8 (343) 371-99-99
Телефон «Доверия» ДНД МЧС РФ 8 (495) 449-99-99